

Būvizstrādājumu Regula (305/2011/ES – CPR)

Ekspluatācijas īpašību deklarācija – 35716

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas kods: Xtralis VESDA-E VES

Modeļi:

VES-A00

VES-A10

VESDA-E VES tikai ar LED displeju

VESDA-E VES ar 3,5" šķidro kristālu displeju

ietverot:

-P modeļus ar plastmasas korpusiem

Tālvadības

izstrādājumi:

VRT-300

VRT-400

VRT-700

VRT-800

VRT-900

VRT-E00

VSR-xxxx

VESDAnet ligzda

Tālvadības VLS displeja iekārta (ar 7 relejiem)

Tālvadības VLS displeja iekārta (bez relejiem)

Tālvadības VLS displeja iekārta (ar 12 relejiem)

Tālvadības VLS releji (ar 12 relejiem)

Tālvadības VLS releji (ar 7 relejiem)

Šīs tālvadības iekārtas var uzstādīt plauktā

Papildpiederumi:

E700-FILASSY

VSP-850

Caurplūdes filtrs

Caurplūdes filtrs

2. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums:

Iesūkšanas dūmu detektori izmantošanai ugunsdrošības signalizācijas un ugunsdrošības brīdinājuma sistēmās, kas uzstādītas ēkās un to tuvumā

3. Ražotājs:

Xtralis Pty Ltd
4 North Drive, Virginia Park
236-262 East Boundary Road
Bentleigh East
Victoria 3165
Austrālija

4. Eiropas adrese:

Pittway Tecnologica Srl.
Via Caboto,
19/3 34147 Trieste,
Itālija

5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējums: 1. sistēma

6. Izstrādājumi ir sertificēti atbilstoši atbilstīgo(-iem) saskaņoto(-iem) standartu(-iem), un to ir veikusi:

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Cologne
Vācija

Paziņotās iestādes numurs: 0786

kas ir veikusi izstrādājuma tipa testus, ražošanas procesa kontroles sākotnējo pārbaudi un sekojošo uzraudzību saskaņā ar 1. Sistēmu un ir iesniegusi šādus sertifikātus:

- Eksploatācijas īpašību noturības EK sertifikāts: 0786-CPR-21346 (Malaizija)

7. Deklarētās eksploatācijas īpašības: Skatīt nākamo lapu

8. Deklarācija:

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi 3. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā

Vārds, uzvārds: Kishore Chauhan

Amats: Sr Advanced Quality Engineer

Paraksts: 

Datums: 24th February 2020

Uz aspirācijas tipa dūmu detektoriem attiecas sekojošā tabula

Saskaņotas tehniskās specifikācijas		EN 54-20:2006
Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Punkts
Nominālie aktivēšanas apstākļi/jutīgums/reaģēšanas aizture un veiktspēja ugunsgrēka apstākļos: Reaģēšana uz lēni attīstošiem ugunsgrēkiem Atkārtojamība Atjaunojamība Jutīgums pret uguni (A, B un/vai C klase)	<i>npd</i> <i>sekmīgi</i> <i>sekmīgi</i> <i>A, B un C⁽¹⁾ klase</i>	5,6 6,2 6,3 6,15
Darbības uzticamība: Atsevišķa brīdinājuma indikācija Palīgierīču pieslēgšana Ražotāja regulējumi Darbības pielāgošana uz vietas Cauruļu mehāniskā izturība Paraugu ņemšanas ierīces sastāvdaļas Gaisa plūsmas uzraudzība Jaudas padeve Dati Ar programmatūru vadāmi detektori	<i>sekmīgi</i> <i>sekmīgi</i> <i>sekmīgi</i> <i>sekmīgi</i> <i>sekmīgi</i> <i>sekmīgi</i> <i>sekmīgi</i> <i>sekmīgi</i> <i>sekmīgi</i> <i>sekmīgi</i> <i>sekmīgi</i>	5,2 5,3 5,4 5,5 5,7 5,8 5,9 5,10 5,11 5,12
Barošanas sprieguma pielāgšana: Novirze no barošanas parametriem	<i>sekmīgi</i>	6,4
Darbības uzticamības ilgums: Temperatūras pretestība: Sausais karstums (darbības) Aukstums (darbības) Pretestība pret vibrācijām Triešienizturība (darbības) Ietekme (darbības) Sinusoidālās vibrācijas (darbības) Sinusoidālās vibrācijas (izturība) Elektriskā stabilitāte: Elektromagnētiskā saderība (EMC), imunitāte Izturība pret mitrumu: Tvaiks, nemainīgā temperatūrā (darbības) Tvaiks, nemainīgā temperatūrā (izturība) Izturība pret koroziju: SO ₂ korozija (izturība)	<i>sekmīgi</i> <i>sekmīgi</i> <i>sekmīgi</i> <i>sekmīgi</i> <i>sekmīgi</i> <i>sekmīgi</i> <i>sekmīgi</i> <i>sekmīgi</i> <i>sekmīgi</i> <i>sekmīgi</i> <i>sekmīgi</i> <i>sekmīgi</i> <i>sekmīgi</i> <i>sekmīgi</i> <i>sekmīgi</i> <i>sekmīgi</i> <i>sekmīgi</i>	6,5 6,6 6,10 6,11 6,12 6,13 6,14 6,7 6,8 6,9

(1) Jebkuras caurules/cauruma klase un detektoru jutīgums tiek noteikts, izmantojot ASPIRE

(2) Detektoram jauda jānodrošina no jaudas avota, kas atbilst EN 54-4