

Statybos produktų reglamentas (305/2011/ES – SPR)

Eksplotacinių savybių deklaracija – 35716

1. Gaminio tipo unikalus identifikuojantis kodas: Xtralis VESDA-E VES

Modeliai:

VES-A00

VES-A10

VESDA-E VES su LED indikacija

VESDA-E VES su 3.5" LCD ekranu

įskaitant:

-P modelius su plastikiniais korpusais

Nuotoliniai moduliai:

VRT-300

VRT-400

VRT-700

VRT-800

VRT-900

VRT-E00

VSR-xxxx

VESDAnet jungtis

Nuotolinis VLS ekranas su 7 relėmis

Nuotolinis VLS ekranas, be relių

Nuotolinis VLS ekranas su 12 relių

Nuotolinis VLS relinis modulis su 12 relių

Nuotolinis VLS relinis modulis su 7 relėmis

Nuotoliniai moduliai montuojami į 19" spintą

Priedai:

E700-FILASSY

VSP-850

Ortakio filtras

Ortakio filtras

2. Naudojimo paskirtis:

Įsiurbiamasis dūmų detektorius, naudojamas gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemose pastatų viduje ar išorėje

3. Gamintojas:

Xtralis Pty Ltd
4 North Drive, Virginia Park
236-262 East Boundary Road
Bentleigh East
Victoria 3165
Australia

4. Adresas Europoje:

Pittway Tecnologica Srl.
Via Caboto,
19/3 34147 Trieste,
Italy

5. Eksploatacinio pastovumo vertinimo sistema: 1 sistema

6. Gaminių sertifikavimą pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją vykdė:

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Cologne
Germany

Notifikuotosios įstaigos numeris: 0786

kuri atliko produkto tipo bandymus, gamyklos produkcijos kontrolės pirminį patikrinimą bei nuolatinę priežiūrą pagal 1 sistemos reikalavimus ir išdavė šiuos sertifikatus:

- EB Eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatas: 0786-CPR-21346 (Malaysia)

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės: Žiūrėti kitame lape

8. Deklaracija:

Aukščiau nurodyto gaminio eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamų eksploatacinių savybių rinkiniui. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota sutinkamai su ES Reglamentu Nr. 305/2011 ir išskirtine gamintojo, nurodyto 3 punkte, atsakomybe.

Už gamintoją ir jo vardu pasirašė

Vardas: Kishore Chauhan

Pareigos: Sr Advanced Quality Engineer

Parašas: 

Data: 24th February 2020

Deklaruojamos eksploatacinės savybės įsiurbiamiesiems dūmų detektoriams

Darnioji techninė specifikacija		EN 54-20:2006
Esminės charakteristikos	Atitiktis	Straipsnis
Nominaliosios aktyvinimo sąlygos / jautrumas / atsako delsa (atsako trukmė) ir eksploatacinės savybės gaisro sąlygomis: Atsakas į lėtai besivystančius gaisrus Pasikartojamumas Atkuriamumas Gaisro jautrumo lygiai (Klasės A, B ir/arba C)	<i>npd</i> <i>atitinka</i> <i>atitinka</i> <i>Klasės A, B ir C⁽¹⁾</i>	5.6 6.2 6.3 6.15
Eksploatacinis patikimumas: Pavienio pavojaus signalo ženklėjimas Pagalbinių prietaisų prijungimas Gamintojo parametrų keitimas Elgesio korekcijos įrengimo vietoje Ortakių mechaninis atsparumas Mėginių tyrimo prietaiso komponentai Oro srauto kontrolė Maitinimo šaltinis Duomenys Programine įranga valdomi detektoriai	<i>atitinka</i> <i>atitinka</i> <i>atitinka</i> <i>atitinka</i> <i>atitinka</i> <i>atitinka</i> <i>atitinka</i> <i>atitinka</i> <i>atitinka⁽²⁾</i> <i>atitinka</i> <i>atitinka</i>	5.2 5.3 5.4 5.5 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12
Maitinimo įtampos nuokrypis: Maitinimo parametrų nuokrypiai	<i>atitinka</i>	6.4
Eksploatacinio patikimumo ilgaamžiškumas: Atsparumas temperatūrai: Sausas karštis (eksploatacinis) Šaltis (eksploatacinis) Atsparumas vibracijai: Smūginis (eksploatacinis) Sutrenkimų (eksploatacinis) Sinusinė vibracija (eksploatacinis) Sinusinė vibracija (patvarumas) Elektrinis stabilumas: Elektromagnetinis suderinamumas, atsparumas Atsparumas drėgmei: Nuostoviosios būsenos drėgnasis karštis (eksploatacinis) Nuostoviosios būsenos drėgnasis karštis (patvarumas) Atsparumas korozijai: SO ₂ korozija (patvarumas)	<i>atitinka</i> <i>atitinka</i> <i>atitinka</i> <i>atitinka</i> <i>atitinka</i> <i>atitinka</i> <i>atitinka</i> <i>atitinka</i> <i>atitinka</i> <i>atitinka</i> <i>atitinka</i> <i>atitinka</i> <i>atitinka</i> <i>atitinka</i> <i>atitinka</i> <i>atitinka</i> <i>atitinka</i> <i>atitinka</i>	6.5 6.6 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.7 6.8 6.9

(1) Bet kokios ortakių ir skylių konfigūracijos jautrumo lygiai ir detektorių jautrumai nustatomi ASPIRE programine įranga.

(2) Detektorius turi būti maitinamas iš maitinimo šaltinio, atitinkančio EN 54-4 reikalavimus.